

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.01828
(номер сертификата соответствия)

ТР 0660283
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Актерм».
(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: РФ, 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д.101, оф.18.
ОГРН: 1117746535345. Телефон 8(495)969-18-15.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Актерм».
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: РФ, 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д.101, оф.18.
ОГРН: 1117746535345. Телефон 8(495)969-18-15.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "ПожСтандарт". 121433, г. Москва, ул. Минская, 22, тел. (499)730-69-81; (495)989-12-49, факс (495)641-51-90, E-mail info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 23.11.2010г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Краска огнезащитная марки "АКТЕРМ Огнезащита" для повышения огнестойкости металлических конструкций, выпускаемая по ТУ 5769-003-92563225-2012.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
23 1610

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. N 117-ФЗ от 10.07.2012 г.), гл.19, ст. 81, п. 3, гл. 30, ст. 136, гл. 33, ст. 150. Путем выполнения требований ГОСТ Р 53295-2009
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», согласно приложению на 1 листе (бланк №0505181).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний №ПИПБ0321/04-2013 от 10.04.2013г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИН37 от 23.11.2010, адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), № РОСС RU.OC03.СМК.00040 от 28.08.2012г. до 28.08.2015г., выдан ООО «ЕВРОСТАН», рег.№ СДС-СМ RU. 3791.OC03.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.04.2013 по 18.04.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Мурат Аношин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Е.Э. Борисова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №** C-RU.ПБ57.В.01828

(обязательная сертификация)

ТР **0505181**

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009	"Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Методы определения огнезащитной эффективности"	Краска огнезащитная вспучивающаяся марки "АКТЕРМ Огнезащита" обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 мин.) при общей толщине сухого слоя покрытия 0,8 мм и расходе 1,4 кг/м ² (без учёта потерь), при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20 (приведенная толщина металла 3,4 мм) предварительно обработанной антикоррозионным грунтом ГФ-021 толщиной сухого слоя 0,05 мм.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


Мурат Аношин


Е.Э. Борисова